

DECLARATION OF PERFORMANCE
ZGP 23/04

IZJAVA O SVOJSTVIMA

48 / 2025

Zakon o Građevinskim proizvodima Član 5,6

Ovom Izjavom ROSAN ARMATURE d.o.o. potvrđuje da proizvodi na koja se ova Izjava odnosi zadovoljavaju sve navedene opise i parametre koji se na predmetni proizvod odnosi.

PROIZVOD: Jednoručne baterije serije **S3**
330., 331., 333., 337., 338., 339.,

Na pojedinačnom pakovanju svakog proizvoda serije **S3**, na nalepnici se nalaze podaci o oznaci i nazivu proizvoda, **EAN-13** označavanju, te o podaci o proizvođaču.

NAMENA PROIZVODA: Jednoručne baterije serije **S3** su zatvarajući, ispusni elementi, delovi vodovodne instalacije sa mogućnošću mešanja tople i hladne vode.

DOVODNA VODOVODNA INSTALACIJA:

- Maksimalni pritisak vode 5 bara
- Maksimalna temperatura vode 70°C

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

- **KONSTRUKCIJA:** Priključne mere, kao i bitne dimenzije proizvoda saglasni su sa odredbama standarda SRPS EN 817:2010
- **MATERIJAL:** Osnovni materijal proizvoda je mesing saglasan sa standardima SRPS EN 1982:2011 i EN 12165:2011
- **POVRŠINSKA ZAŠTITA:** Karakteristike i ispitivanja nikal-hrom prevlaka na funkcionalnim površinama odgovaraju standardu SRPS EN 248:2010
- **ZATVARAJUĆI ELEMENAT:** Saglasan je testu izdržljivosti po standardu SRPS EN 817:2010
- **ZAPTIVNI MATERIJALI:** Zaptivni materijal (na bazi gume) saglasan je sa standardom SRPS EN 681-1:2007, zaptivni materijal (PTFE) saglasan je sa standardom ASTM D3294
- **MASTI I LEPILA:** Primenjene masti saglasne su sa standardima DIN 51502 i ISO-L-XBDHB 2. Lepila su saglasna sa standardom DIN54454
- **KLASA PROTOKA:** Na osnovu standarda SRPS EN 817:2010, protok odgovara grupi A, kod baterija za prelivne bojlere protok odgovara grupi Z
- **GRUPA ŠUMNOSTI:** Na osnovu standarda SRPS EN 817:2010, šumnost odgovara grupi II, kod baterija za prelivne bojlere protok odgovara grupi U (neklasifikovano)
- **ISPITIVANJA PROIZVODA:** Ispitivanje proizvoda izvršena su postupcima koja su saglasna sa standardima SRPS EN 200:2010 i SRPS EN 817:2010

Kanjiža, 12.02.2025.godine



Andor Romoda
Direktor